		Нысанның БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау Агенттігінің Оңтүстік Қазақстан облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Арыс қалалық тұтынушыларының құқықтарын қорғау басқармасы		Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен бекітілген № 199 /е нысанды медициналық құжаттама
Арысское городское управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Южно-Казахстанской облас ти Агентство Республики Казахстан по защите прав потребителей		Медицинская документация Форма № 199/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2011 года № 902

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 17-Р1-4-1-71
«_15__»_06 . 20 15 ж. (г.)

1.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза) **Арыс қаласы, Ж.Жумабаев көшесі №14 үйде орналасқан мектепке дейінгі тәрбиемен оқыту балабақшасын ішке қосу үшін.**

(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы)

(полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в
эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности,работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Арыс қаласы, Ж. Жумабаев көшесі №14 үйде орналасқан мектепке дейінгі тәрбиемен оқыту балабақшасын ішке қосу үшін.**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)

по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2.Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **Жеке тұлға Бейсенова Зубайра Алишеровна Арыс қаласы Ж. Жумабаев көшесі-14 үй**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінікі, аты, әкесінің аты, қолы.

(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность) , адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-
эпидемиологической экспертизы) **Арыс қаласы, Ж. Жумабаев көшесі №14 үйде орналасқан мектепке дейінгі тәрбиемен оқыту балабақшасын ішке қосу үшін.**

сала, кәсіпкерлік орнасы, орналасқан орны, мекен-жайы

(вид деятельность)

4.Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)_____

5.Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Өтініш. , жеке тұлғаның куәлігі, техникалық төлқұжат.жер телімін таңдау актісі.дозиметрлік хаттама.**

6.Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)_____

7.Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)_____

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8.Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)_

Арыс қаласы, Ж. Жумабаев көшесі №14 үй мекен жайда мектепке дейінгі тәрбиемен оқыту балабақшасын ішке қосу үшін , шағын орталық жалпы алаңы- 662.0 ш. м . Айналасы 2 метр биіктікпен қоршаланған. ..Нысанның жер учаскесінде негізгі ғимарат, демалыс., шаруашылық орналастыру аймақтарға бөлінген. Ойын алаңында жауын-шашыннан, күннен қорғайтын

қалқалар орнатылған. Нысан бір қабатты. Балабақша ғимаратында -2 топтық үй-жай, мед кабинет, меңгеруші кабинеті, асхана, шаруашылық меңгеруші, тәрбиешілер кабинеті, жуып-шаю заттарын қоятын бөлме, кол жуу бөлмесі-әжетхана бөлмелері қарастырылған. Кір жуу орны-бөлмесі қарастырылған, таза киім-кешектермен лас киім кешектер бір-бірімен кездеспейді. Бала-бақша ірге тасы бетон, ішкі және сыртқы тұрақты қабырғалары кірпіштен, едені-линолиум. Медициналық кабинеті- қабылдау, емдеу және изолятор бөлмесінен тұрады. Асхана бөлмелері – ыстық цех, қойма, ыдыс жуу бөлмесі, асхана қызметкерлер бөлмесі, дайындау цехы, тоназытқыштар бөлмелерінен тұрады. Раковиналарды және басқа-да санитарлық-техникалық құралдар еденнен 1,8 м биіктікте және жабдықтармен құралдардан жан-жағынан 20 см шығып тұрады, су және ылғалға төзімді материалдардан көзделген. Ғимарат ішіне су құбыры жүргізілген. Сумен қамту жүйесі орталақтандырылған. Кәріздеу жүйесі жергілікті септик. Балабақша ғимаратынан 25 м қашықтықта. Септик қабырғалары бетондалған. Дезинфекция жұмысын жүргізуге ыңғайлы. САҚ ғимараттан 25 м қашықтықта орналастырылған, асты бетондалған. Жылу жүйесі жергілікті отын қазандығы арқылы орталықтандырылған, катты отынмен жылытылады. Дозиметрлік хаттама № 43 28.05.2015 ж. № 81-85 28.05.2015 ж, № 212-227 28.05.2015 ж.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции: размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)_____

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)_

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Арыс қаласы, Ж. Жұмабаев көшесі №14 мекен жайда орналасқан балабақшасын іске қосу үшін нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарақ) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

(полное наименование объекта, хозяйствующегосубъета (пренадлежность) , отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, Жұмабаевхозяйственной и иной деятельности,работ, продукции, услуг, автотранспорта и т.д.)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде)
(на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2011 жылғы 30 желтоқсан № 1684 Астана,Үкімет Үйі « Балалар мен жасөспірімдерді тәрбиелеу мен білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына сәйкес келеді.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным павилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует (нужное подчеркнуть)

(указать)

Ұсыныстар (Предложения):_____

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық- эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар
На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохрания № 193 ЗРК настоящее санитарно- эпидемиологическое заключение имеет обьязательную силу.

Мор орны Арыс қалалық ТҚҚБ басшысы : М.Кемеров
Место печати Руководителя Арысского ГУ по ЗПП :
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Исп : К. Елибаева.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы « » мамырдағы
№ бұйрығына
17-қосымша

Приложение 17
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от « » мая 2015 года
№

Нысан
Форма

А4 Форматы
Формат А4

		Нысанның БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан		Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы « » мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017/е нысанды медициналық құжаттама
Арыс қалалық Тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы Арысское городское управление по защите прав потребителей		Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от « » мая 2015 года №

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 17-Р1-4-1-159
«13_»_10 . 20 15 ж. (г.)

1.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
«Нұр-Бақыт» балабақшасын қосымша 1- топ қосу үшін . Арыс қаласы М. Жұмабаев көшесі №14 үй.

(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы)

(полная наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитаник, хозяйственной и иной деятельности,работ, продукции, услут, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) өтініш бойынша "Нұр-Бақыт"балабақшасы З. Бейсенова
өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)

по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2.Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) «Нұр-Бақыт» балабақшасы З. Бейсенова
Арыс қаласы М. Жұмабаев көшесі №14 .

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінтегі, аты, әкесінің аты, қолы.

(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность) , адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) рабочего «Нұр-Бақыт» балабақшасына қосымша 1- топ қосу үшін . Арыс қаласы М. Жұмабаев көшесі №14 үй.

объектінің, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарақ) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандарының, жобалық құжаттарының, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автоколіктердің және т.б. толық атауы)

(полное наименование объекта, хозяйствующегосубъета (пренадлежность) , отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности,работ, продукции, услуг, автотранспорта и т.д.)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической эксперт

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 17. 03. 2015ж №217 бұйрығы «Мектепке дейінгі балаларға білім беру мен тәрбиелеу обьектілеріне қойылатын санитариялық - эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына сәйкес келеді.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным павилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)
(нужное подчеркнуть)

(указать)

Ұсыныстар
(Предложения)

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар
На основании Колекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохрания
№ 193 ЗРК настоящее санитарно- эпидемиологическое заключение имеет обьязательную силу.


Мор орны Арыс қалалық ТККБ басшысы :
Место печати Руководитель Арысского ГУ по ЗПП **М.Кемеров**

(қолы, аты-жөні, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Исполнитель: глав специалист К. Балбаева

Тел: 2-12-48

сала, қанраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы
(вид деятельность)
4.Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)_
5.Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Мемлекеттік тіркеу анықтамасы, жарғы, жеке куәлік, дозиметрлік хаттамалар.**
6.Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)_____ қажет емес____
7,Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)_____қажет емес
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)
8.Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)«Айшуақ» шағын орталығы Арыс қаласы М. Жұмабаев көшесі №14 үй мекен жайда орналасқан. Балабақша жалпы алаңы-ш. м. Жүру жолдары асфальттальынған. Нысан учаскесіне кіру жолдары және көлікпен кіру жолдары, шаруашылық құрылыстарға, қоқыс жинайтын алаңдарға, санитарлық- аулулық қондырғыларға өтетін жолдар асфальттальынған.Нысанның жер учаскесінде негізгі ғимарат, демалыс, шаруашылық орналастыру аймақтарға бөлінген. Ойын алаңында жауын шашыннан, күннен қорғайтын қалқа орнатылған. Нысан учаскесінің аумағында жаңбырдың және еріген сулардың ағызылуы козделген. Нысан бір қабатты. Шағын орталық ғимаратында -3 топтық үй жай , мед кабинет, меңгеруші кабинеті, асхана, кол жуу бөлмесі, әжетхана , кір жуу бөлмесі қарас...рылған. Балабақша ірге тасы бетон, қабырғалары кірітіш, едені линолиум төселінген. Асхана бөлмесі- ыстық цех, ыдыс жуу , дайындау цехынан тұрады.Асхана қажетті құрал жабдықтармен, тоңазытқышпен, газ плитсымен, болшектеу үстелдерімен, ыдыс жуу құралдарымен, дезинфекциялау құралдарымен қамтамассыз етілген. Арат ішіне су құбыры жүргізілген. Сумен қамту жүйесі орталықтандырылған. Кәріздеу жүйесі жергілікті септик. Балабақша ғимаратынан 25 м қашықтыкта. Септик қабырғалары бетондалған. Дезинфекция жумысын жүргізуге ынгайлы. Жылу жүйесі жергілікті отын қазандығы арқылы орталықтандырылған. Қатты отынмен жылытылады. Қосымша тонка дозиметрлік бақылау, жабық бөлме ауасы, жарық, микроклимат жүргізілген.
9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)
(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровыо населения, орієнтация по сторонам света;)_____
Ю.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)_
Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
«Шұр-Бақыт» **балабақшасына қосымша -1 топ қосу үшін. Арыс қаласы М. Жұмабаев көшесі**
№ 14 үй



14 Шығыс
Формат А4

Нысанның БКСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД

КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі *Министерство здравоохранения Республики Казахстан*	*Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген 017 -е нысанды медициналық құжаттама*
Санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы *Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы* *Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Арыс қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы* *Арысское городское Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Южно-Казахстанской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан*	*Медицинская документация форма № 017-у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415*

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ X.14.X.KZ01VBS00097407

Дата: 10.01.2018 ж. (г.)

1.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

« Нұр-Бақыт» ЖШС балалар бақшасы 1 топ қосу үшін, Арыс қаласы, Жумабаев көшесі № 14

(объектіге орналастыру немесе қайта жаңартылған кезінде, жобалық құжаттардың, іргелік орнын факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың түрлерінің, қолданылатын және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции введенного в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности работ, продукции, услуг, транспорта и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) *Заявление от 04.01.2018 13:49:39 № KZ03RBP00104410*

(өтінішті, ұсынған, кіріс болған күні, жолдаманы және басқа да құжат (күні, нөмірі)
(по обращению, предписанию, поступившему, плановая и другие (дата, номер)

2.Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) *Товарищество с ограниченной ответственностью "Детский сад Нұр-Бақыт" Арыс қаласы, Жумабаев көшесі № 14*

(шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Мектепке дейінгі білім беру

сала, кәсіпкерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4.Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5.Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) *Өтініш, Зертханалық хаттамалар.*

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7.Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертноезаключение других организаций если имеет)
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8.Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметтің, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (усл условий, технологий, производств, продукции)

9 Жерлеу салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру бөлігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)
(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции, размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияние на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10 Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)
от 04.01.2018ж №1-2, №1, №1.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Нур-Бақыт» ЖШС балалар бақшасы 1 топ қосу үшін. Арыс қаласы, Жумабаев көшесі № 14
(объектінің, шаруашылық жүргізуші субъектінің (кәсіпкердің) пайдалануға берілетін немесе басқа жағдайлардағы қызметінің басталуына байланысты жобалық құжаттаманың түрлері туралы мәлімет; қызметтің функционалдық, шаруашылық және басқа мұқтаждарын, өнімнің, қызметтердің ассортиментін және т.б. толық атау)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 17 тамыздағы № 615 бұйрығымен бекітілген «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар "Санитариялық қағидаларының сәйкес келеді.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)
сай (соответствует)
(керегінің астын сызу (ненужное подчеркнуть))

Ұсыныстар (Предложения).

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Оңтүстік Қазақстан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Арыс қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасары)
Арысское городское Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Южно-Казахстанской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Кемерия Мухтар Айтбаевич
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Арыс қаласы, Жұмабаев көшесі № 14 үй мекен жайда «Нұр-Бақыт» ЖШС балалар бақшасы ыңғайластырылған ғимаратта орналасқан. Бала бақша жалпы аумағы 800 ш.м. Бала бақша ғимаратынан 456 ш.м. Ғимараттың айналасы 2 метр биіктікпен қоршалынған. Жүру жолдары асфальттанған. Бір-бірімен өзара оқшауланған. Нысан учаскесіне кіру жолдары және көлікпен кіру жолдары, шаруашылық құрылыстарға , көкыс жинайтын алаңдарға , санитарлық-аулалық кондырғыларға өтетін жолдар асфалттальнған. Нысанның жер учаскесінде негізгі ғимарат, демалыс, шаруашылық орналастыру аймақтарға бөлінген. Ойын алаңында жауын-шашыннан, күннен қорғайтын қалқалар орнатылған. Көлі жүретін жол ұйымның топтық алаңдарына, сондай-ақ демалыс аймағына баратын жаяу жүргінші жолы қылыспаған. Нысан учаскесінің аумағында жаңбырдың және еріген сулардың ағызылуы қозделген. Нысан бір қабатты,ыңғайластырылған ғимаратта орналасқан. Бала бақшасына қосымша 1 топ қосу бөлмелері негізгі ғимараттың оң бетінде орналасқанқосымша ғимаратта орналасқан.. Ойын бөлмесінің және жатын бөлмесінің жалпы алаңы-66,2 шаршы метрден, киіп-шешіну бөлмесі жалпы алаңы-25,47 ш.м. Тонта ыдыс жууға арналған бөлме 6 ш.м. Ыдыс жууға қажетті құрал жабдықтармен, жуу құралдарымен толықтай қамтамасесыз етілген.Залалсыздандыру ерітіндісі дайындалған, корда 2 пачка бар. Ыдыс қоюға арналған стиллаждармен қамтамасесыз етілген.Тамақ қалдығына арналған ыдыс арнал және таңбаланған. Ғимарат қабырғасы күйген кірпіштен, терезелері ағаш, есіктері ағаш, бөлме едені-ағаш. майлы бояумен сырланған. Жатын бөлмесі мен ойын бөлмесі қабырғалары әктелінген . Жатын бөлмеде төсек жаймалары жеткілікті , корда 2 ауысымға жеткілікті.

Ғимарат ішіне су құбыры жүргізілген. Сумен қамту жүйесі орталақтандырылған. Кәріздеу жүйесі жергілікті септик, шағын орталық ғимаратынан 25 м қашықтықта. Септик қабырғалары бетондалған, дезинфекция жұмысын жүргізуге ыңғайлы. САҚ ғимараттан 25 м қашықтықта орналастырылған, асты бетондалған. Жылу жүйесі жергілікті отын қазандығы арқылы орталықтандырылған, қатты отынмен жылытылады. Сыртта орнатылған әжетхана едені бетондалған, жарық шамдары орнатылған. Барлық бөлмелерді жуын тазалау құралдары жеткілікті және таңбаланған. Барлық жұмысшылар медициналық тексеруден өтілген, жұмысқа рұқсаттары бар. Дозиметрлік бақылау барлық бөлмелеріне жарық және микроклимат өлшемдері ЖБА жүргізілген, хаттама қоса тігілуде.

